

BOLETIM DE CONFORMIDADE

TOTAL ENERGIES DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA

CNPJ: 71.770.689/0014-04
Rua do Prata, 1393 sala A - Bairro Chácaras Bonanza - CEP: 38413-399 - Uberlândia - MG
Telefone: (34) 3212-2195
Base de Distribuição: Balan II

PRODUTO: Óleo Diesel B-S10

LOCAL DE AMOSTRAGEM S-10: **5501 - COMPOSTA**

LOCAL DE AMOSTRAGEM B100: 5544

DATA/HORA DA AMOSTRAGEM: 05/05/2022 06:25

TIPO DE AMOSTRAGEM: COMPOSTA

DATA/HORA DO RESULTADO: 05/05/2022 09:30

LACRE: 000259

Os resultados deste Certificado de Ensaio referem-se à amostra especificada.

Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com autorização do responsável pelo seu conteúdo.

Característica	Método	Especificação	Resultado	Unidade
ASPECTO	ABNT NBR 14954	L.I.I (1)	L.I.I (1)	
COR	VISUAL	(2)	(2)	
DENSIDADE AMBIENTE			840,0/20,0°C	
MASSA ESPECÍFICA A 20 °C	ASTM D-4052	815,0 a 853,0	840,0	Kg/m³
PONTO DE FULGOR	ASTM D-93	38,0 mín	46,5	° C
TEOR DE BIODIESEL	MANUAL	10	10	% volume
CONDUTIVIDADE ELÉTRICA	ASTM D 2624	25 mín.	120	pS/m
TEOR DE ÁGUA	ASTM D-6304	200 máx.	137,0	Mg/Kg

IDENTIFICAÇÃO DA BATELADA / ITEM DE MOVIMENTAÇÃO : Obs:
Os originais assinados pelo técnico se encontra em poder da Distribuidora, para arquivamento e fiscalização

Notas:
L.I.I- Límpido e Isento de Impurezas.
(2) Usualmente de Incolor a amarelado, podendo apresentar-se ligeiramente alterado para as tonalidades marrom e alaranjada devido à coloração do biodiesel.

OS PARAMETROS ANALISADOS ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES ANP 50 de 2013 e 828 de 2020: SIM

LABORATÓRIO: **Solução Análises Petroquímicas Ltda.**
ENDEREÇO: Rua Jamil Tannus, 331 - Bairro Lídice
Uberlândia - MG
TELEFONE: (34) 3210-1859

Marlete O. Rezende
CRQ - IV Região
Nº 04415141

Pedro Augusto R. Rodrigues
CRQ - II Região
Nº 02419979

Rezende